



Zamość, dnia 3 września 2018r.

**Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

DYREKTOR

**Zarządu Zlewni
w Zamościu
LU.ZUZ.3.421.265.2018.AH**

D E C Y Z J A Nr 125/D/ZUZ/2018

Na podstawie art.35 ust. 3 pkt 5, art.388 ust.1 pkt 1, art.389 pkt 1,6 art.393 ust.4 i 5, art.397 ust.3 pkt 2, art.400 ust.2, 7 i 8, art.401, art.403, art.407 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 ze zm.) oraz art.104 art.162 § 1 pkt1 i § 3 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz w imieniu i na rzecz której działa Pan Grzegorz Furlepa jako pełnomocnik o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na wprowadzaniu ścieków z przydomowej oczyszczalni do ziemi poprzez żelbetowe studnie chłonne, wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych oraz likwidację ujęcia wodnego (studni) na działce nr 40 w m. Marynin, gm. Konopnica w ramach inwestycji pn. "Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację – rozbudowę budynku ZOZ Motycz oraz zagospodarowanie terenu w Maryninie dz. nr ewid. 40".

o r z e k a m

I. Udzielam dla **Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz** zgodę wodnoprawną przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych - 2 studni chłonnych betonowych fi 250 z włazem typu ciężkiego kl. D400 Sch-09 – Sch-10 na działce nr 40 w m. Marynin gm. Konopnica odprowadzające oczyszczone ścieki z przydomowej oczyszczalni

Studnie chłonne zaprojektowano z kręgów betonowych fi 250 o max. z następującym układem warstw:

warstwa filtracyjna:

- filtr piaskowy grubość warstwy ok. 10 cm;
- geowłóknina filtrująco-separująca
- tłuczeń kamienny 31,5-63 mm o grubości 80 cm
- narzut kamienny powyżej 63 mm o grubości 40 cm
- 2x geowłóknina filtrująco-separująca
- piasek o grubości 20 cm
- lokalizacja urządzeń wodnych – studni Sch-09 – Sch-10 za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5677557,7471; Y: 8389158,8785

2. Likwidację urządzenia wodnego – ujęcia wodnego (studni S1) o głębokości 23 m o wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 0,9 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R = 19,0 \text{ m}$ położonego na działce nr 40 w m. Marynin gm. Konopnica.

Likwidację otworu należy przeprowadzić w następujący sposób:

- demontaż pomp i armatury,
- zasypanie otworu do głębokości 5,5 m poniżej dna szybiku piaskiem różnoziarnistym,
- wypełnienie materiałem gliniastym ubijanym warstwami do głębokości 0,5 m poniżej dna szybiku,
- odcięcie wystających ponad dnem szybiku rur stalowych,
- wykonanie korka betonowego o grubości 0,5 m od dna szybiku

- demontaż kręgów wystających ponad powierzchnię terenu,
- zasypanie kręgów pozostałych poniżej powierzchni terenu oraz wyrównanie terenu.
- lokalizacja urządzenia wodnego – ujęcia wód (studni S1) Sch-09 – Sch-10 za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5677477,1965; Y: 8389168,7576

3. usługi wodne obejmujące wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 40 w m. Marynin gm. Konopnica w ilości: ..

$$Q_{\max \text{ sek}} = 0,000066 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{d śr.}} = 4,75 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{r.dop.}} = 2080,5 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych oczyszczonych ścieków do ziemi:

$$\text{BZT}_5 = 40 \text{ mgO}_2/\text{l}$$

$$\text{ChZT}_{\text{Cr}} = 150 \text{ mgO}_2/\text{l}$$

$$\text{zawiesiny ogólne} = 50 \text{ mg/l}$$

$$\text{N}_{\text{og}} = 30 \text{ mgN}_{\text{og}}/\text{l}$$

$$\text{P}_{\text{og}} = 5 \text{ mgP}_{\text{og}}/\text{l}$$

IV. Gmina Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz jest zobowiązana do:

- 1) Eksploatację urządzeń wodnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń.
- 2) Prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika, a także do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów, ich przechowywania i przedstawiania właściwym organom w sposób zgodny z wymogami prawa,
- 3) Utrzymania urządzeń i obiektów w należytym stanie.
- 4) Bieżące monitorowanie poziomu ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jednoczesnym opróżnianiem systemu w sytuacji wystąpienia zagrożenia jego przepiętnieniem i wylaniem.
- 4) W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia awarii i jej skutków.
- 5) Przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego

V. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na 10 lat liczony od dnia w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na wprowadzaniu ścieków z przydomowej oczyszczalni do ziemi poprzez żelbetowe studnie chłonne, wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych oraz likwidację ujęcia wodnego (studni) na działce nr 40 w m. Marynin, gm. Konopnica w ramach inwestycji pn. "Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację – rozbudowę budynku ZOZ Motycz oraz zagospodarowanie terenu w Maryninie dz. Nr ewid. 40".

Do wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego został dołączony operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności nie zawierającym określeń specjalistycznych, projekt robót geologicznych, a także potwierdzenie wniesienia opłaty za

wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Operat został sporządzony w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych.

Na podstawie art.35 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) usługi wodne obejmują wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych i w myśl art.389 pkt 1 w/w ustawy taka usługa wodna wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z regulacją art.397 ust.3 pkt2 ww ustawy organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu.

Mając na uwadze art.61 oraz art.10 § 1 Kpa zapewniono stronom możliwość czynnego udziału na każdym etapie postępowania administracyjnego, w tym możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnośnie zgromadzonych dowodów i materiałów. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, została podana do publicznej wiadomości. W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono żadnych uwag uniemożliwiających wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

W świetle przedłożonej dokumentacji oraz w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że zachodzą okoliczności do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR
Eugeniusz Daciuk
Eugeniusz Daciuk

Otrzymują: (za ZPO)

1. Grzegorz Furlepa - Pełnomocnik
2. Gmina Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz
3. ZZI
4. A/a

