

IPP.271.8.2020

**Szanowni Państwo**

Dotyczy: *Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej 106965 L w miejscowości Zemborzyce Wojciechowskie.*

Gmina Konopnica informuje, że po ustawowym terminie określonym w art. 38 ust. 1 Pzp wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1b – przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie).

Zamawiający mając na uwadze poprawne wyszacowanie przez Wykonawców wartości oferty, na podstawie art. 38 ust. 1a udziela wyjaśnień na niżej podane pytania.

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. gr. utwardzenia poboczy między przedmiarem robót gr. 10 cm, a rys. nr 3, przekroje konstrukcyjne i opisem technicznym gr 15 cm..

**ODPOWIEDŹ:**

**Utwardzenie poboczy kruszywem o gr. 15 cm.**

2. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki o uziarnieniu A 11S zamiast AC 8S.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S.**

3. W świetle udzielonych odpowiedzi z dn. 27.05.2020 zgodnie z rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne, zaprojektowano warstwę wyrównawczą AC 11W gr 2 cm, w skorygowanym przedmiarze robót brak pozycji dot. wyrównania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o poz. wykonania warstwy wyrównawczej zgodnie z rys nr 3.


**ODPOWIEDŹ:**

**Uzupełnia się przedmiar robót o pozycje 5.17; 5.17; 5.19**

5.17	KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wiązanie międzywarstwowe	8 367		m2
5.18	KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm- warstwa wyrównawczo-wiążąca z AC11W	8 367		m2
5.19	KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy- odjecie do gr. 2 cm Krotność (-2)	8 367	-2	m2

Ww. informacje znajdują się w załączonej do przetargu dokumentacji technicznej oraz SST stanowiącą nierozdzielalną część SIWZ.

Kierownik Zamawiającego  
Z up. Wójta



mgr Konrad Banach  
Sekretarz Gminy